

## 違反対象物一覧表

令和元年7月19日現在

法：消防法（昭和23年7月24日法律第186号）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容		公表年月日	管轄消防署	その他
		違反指摘事項	根拠法令等の条項			
金児内科	松阪市垣鼻町字上徳和 1465 番地 6	自動火災報知設備未設置	法第 17 条第 1 項	平成 30 年 6 月 1 日	松阪南消防署	
ひさご	松阪市飯高町宮前字中谷 709 番地 2、709 番地 4、710 番地 5	自動火災報知設備未設置	法第 17 条第 1 項	平成 30 年 6 月 1 日	飯高分署	
和食処 うな金	多気郡多気町相可字七原 1002 番地 1	自動火災報知設備未設置	法第 17 条第 1 項	平成 31 年 2 月 15 日	多気分署	
ホテル葵	松阪市早馬瀬町 12 番地 1	屋内消火栓設備未設置 (建物 2 階部分)	法第 17 条第 1 項	平成 31 年 3 月 8 日	松阪南消防署	
サイクルハウスミヤタ	松阪市大黒田町 1818 番地 4、1819 番地 4	自動火災報知設備未設置	法第 17 条第 1 項	平成 31 年 3 月 8 日	松阪南消防署	
驛前ビル	松阪市日野町 729 番地 3、736 番地 1	自動火災報知設備未設置	法第 17 条第 1 項	平成 31 年 3 月 8 日	松阪南消防署	

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容		公表年月日	管轄消防署	その他
		違反指摘事項	根拠法令等の条項			
株式会社武蔵野	松阪市愛宕町一丁目 105 番地	屋内消火栓設備未設置	法第 17 条第 1 項	平成 31 年 3 月 14 日	松阪南消防署	
ドラッグセイムス 松阪船江店	松阪市船江町字大門 554 番地 2	屋内消火栓設備未設置	法第 17 条第 1 項	平成 31 年 3 月 30 日	松阪中消防署	
寿ビル	松阪市春日町 1 丁目 51 番地	自動火災報知設備未設置	法第 17 条第 1 項	令和元年 5 月 23 日	松阪南消防署	
就労継続支援事業所あけぼの園、生活訓練事業所ひまわり、グループホームあさがお	松阪市下村町字覚部 2203 番地 1、下蛸路町字中条 804 番地 7	屋内消火栓設備未設置	法第 17 条第 1 項	令和元年 7 月 15 日	松阪南消防署	