

違反対象物一覧表

令和元年10月15日現在

法：消防法（昭和23年7月24日法律第186号）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容		公表年月日	管轄消防署	その他
		違反指摘事項	根拠法令等の条項			
金児内科	松阪市垣鼻町字上徳和1465番地6	自動火災報知設備未設置	法第17条第1項	平成30年6月1日	松阪南消防署	
ホテル葵	松阪市早馬瀬町12番地1	屋内消火栓設備未設置 (建物2階部分)	法第17条第1項	平成31年3月8日	松阪南消防署	
サイクルハウスミヤタ	松阪市大黒田町1818番地4、 1819番地4	自動火災報知設備未設置	法第17条第1項	平成31年3月8日	松阪南消防署	
株式会社武蔵野	松阪市愛宕町一丁目105番地	屋内消火栓設備未設置	法第17条第1項	平成31年3月14日	松阪南消防署	